

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTA PRECIZĒJUMI

Pasūtītājs: **Rēzeknes novada pašvaldība**
reģistrācijas numurs: 90009112679
adrese: Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne LV-4601
tālrunis: 64607080, fakss: 64607081
Bankas rekvizīti: Valsts Kase LV40TREL9801150788210

Darba nosaukums **Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija Rikavas pagasta iedzīvotāju vajadzībām**

Darbu veikšanas objekts **Rikavas pagasta kultūras nams**

Nr. p.k.	Nosaukums	Mērv.	Daudz.
1	2	3	4
1.	Parketa grīdas segums Minimālās prasības	Viendabīgs koka grīdas segumam paredzēts dēlītis ar minimāliem izmēriem 375 x 55 x 14 mm	
1.8.	Lamināta grīda Minimālās prasības	33.izturības klase	
2.4.	Dienas gaismas armatūra Minimālās prasības	iebūvējamā dienas gaismas armatūra 600 mm x 600 mm Spuldzes – 4 x 14W Nozarkārbas HP	
Precizējums par dienas gaismas armatūras komplektu skaitu un montāžu Avārijas gaisma „IZEJA” – 4 gab., minimālās prasības un izmēri Plafonlampas – 6 gab., minimālās prasības		Montāžas apjoms – 167 gab. Dienas gaismas armatūras komplekti – 157 gab. NM 8W/1H IP40 Pl.lampa 2 x 9W G23 IP44 mat.	
2.5.	Elektroinstalācija Minimālās prasības	Elektrokabelis 3 x 1,5 mm ²	
3.	Precizējums par darbu apjomiem:	Sanitārajās telpās ir nepieciešama sienas un grīdas flīžu demontāža WC podu, izlietņu demontāža	
4.	Precizējums par darbu apjomiem:	Logu un durvju demontāža, montāža, iekšējā un ārējā apdare. Visiem logiem ir nepieciešamas iekšējās un ārējās palodzes.	

5.	Ventilācijas sistēma Minimālās prasības	Minimālais ventilācijas sistēmas darba ražīgums – 2500 m ³ /h Ventilators 380 w – izmēri 600 mm x 300 mm Pretvibrācijas stiprinājumi Gaisa filtri Gaisa plūsmas regulācijas vārsts
6.	Mēbeles garderobei Minimālās prasības	Norobežojošā, slēgta konstrukcija no MDF plāksnēm ar tāda pat veida MDF virsmu Augstums – 1,5 m un garums – 7 m