



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES ŪDENS"

Vienotais reģ. Nr.40003218631, Pils iela 16, Rēzekne, LV-4601,
tālr./fakss 64625066, e-mail: rezeknes_udens@inbox.lv
Konts LV68HABA0001402041074, Swedbanka, HABA LV22

Rēzeknē

03.09.2012. Nr. 6-1/844
Uz 17.08.2012. Nr. 4-17/1440

Izdoti: Rēzeknes novada pašvaldība
Atbrīvošanas aleja 95
Rēzeknē, LV-4601

Tehniskie noteikumi

ADMINISTRATĪVĀS ĒKAS REKONSTRUKCIJAI ATBRĪVOŠANAS ALEJĀ 95, RĒZEKNĒ

Izprojektēt un izbūvēt:

1. Projektējot un veicot ēkas rekonstrukcijas darbus ievērot „Aizsargjoslu likumu” attiecībā uz esošo ēkas ūdensvada ievadu Ø100mm un esošajiem ēkas kanalizācijas tīklu izvadiem Ø100-200mm. Nepieciešamības gadījumā veikt ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvi saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu”, LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”.
2. Tehnisko projektu saskaņot ar SIA „RĒZEKNES ŪDENS”.
3. Pirms būvdarbu sākšanas un pēc būvdarbu veikšanas izsaukt SIA „RĒZEKNES ŪDENS” pārstāvi.
4. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt SIA „RĒZEKNES ŪDENS” tehniskajā daļā digitālo izpildshēmu (DWG formātā).
5. Tehniskie noteikumi derīgi 1 (vienu) gadu no to izdošanas datuma.

SIA „RĒZEKNES ŪDENS”
Tehniskais direktors

R.Duncāns

D.LUCATNIEKS
64625189

SAŅEMTS
Rēzeknes novada pašvaldībā
10.09.2012.
Reģ.Nr. 3211