



#### DARBINIEKU ATPŪTAS Telpas Mēbeles

- 1 - ēdamgalds (1200 x 700 x 750(h) mm)
- 2 - garderobes skapītis (600 x 550 x 1740(h) mm) no AJ kataloga
- 3 - biroja virtuve (1800 x 600 x 2240(h) mm)
  - karstumizturīga darba virsma ar tajā iebūvētu trauku mazgātņi,
  - slēgti skapīši zem darba virsmas, viena skapīša vietā iebūvēts ledusskapis,
  - pie sienas virtuves plaukti, malējie plaukti slēgti, vidējais plaukts vaļējs,
  - zem trauku mazgātnes skapīti vieta atkritumu konteineriem (im),
  - sienas daļa starp darba virsmu un sienas plauktiem panelēta ar MDF plāksni, tonis saskaņots ar durvīgu toni, paneli iebūvējamas rozetes ar vāciņiem (4 gab.)
- 4 - saliekams apmeklētāju krēsls (525 x 560 x 815/485(h) mm) nepieciešami 6 gab.

#### Virtuves tehnika un aprīkojums

- A - trauku mazgātne  
B - ledusskapis

Virtuves iekārta aprīkojama ar statīvu trauku žāvēšanai, kā arī ar atkritumu konteineriem

**Telpa 120**, kurā plānots iekārtot DARBINIEKU ATPŪTAS TELPU atrodas ēkas pirmajā stāvā.

Telpas sienu apdare - krāsojums, tonis - 1505Y. Telpas grīda - topcer flīzes (tonis 21). Telpas logi ir restaurēti un krāsoti - tonis NCS S1010-Y10R.

Durvis - restaurētas un krāsotas, tonis NCS 1010-Y10R.

Iekārtojot DARBINIEKU ATPŪTAS TELPU plānots, ka šajā telpā darbinieki uzglabās virsdrēbes, kā arī ieturēs kafijas un pusdienu pauzes. Telpā jau atrodas 3 garderobes skapīši no AJ kolekcijas. Skapīši izgatavoti no metāla. Paredzēts uzstādīt vēl vienu divvietīgu metāla garderobes skapi. Tonis saskaņojams ar esošo skapīšu toni.

Sākotnēji 120. telpa nav projektēta kā darbinieku atpūtas telpa, un tā nav aprīkota ar ūdensvada un kanalizācijas pievadiem. Tā kā telpas dienvidu siena robežojas ar sanitāro mezglu, ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve ir iespējama un samērā vienkārša.

Darbinieku atpūtas telpā paredzēts iebūvēt biroja virtuvi, saglabājot brīvu piekļu pie telpas rietumu sienas esošā grīdas apkures kolektora.

Izstrādāja arhitekts Ināra Caunīte  
2015. gada novembris